



# Mezőtúr

új településrendezési eszközök

## ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

Közmű- és elektronikus hírközlés  
alátámasztó javaslat

**Villamosenergia ellátás  
a teljes közigazgatási terület**

### Jelmagyarázat

- |  |  |
|--|--|
|  | 400 kV-os nagyfeszültségű villamosenergia átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 40-40 m-es biztonsági övezettel  |
|  | 132 kV-os nagyfeszültségű villamosenergia főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezettel |
|  | 22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (külterületen)            |
|  | 22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1m-es biztonsági övezettel  |
|  | 22/0,4 kV-os transzformátor  |
|  | változással érintett, közműellátást igénylő terület  |



Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Munka megnevezése:	<b>MEZŐTÚR új településrendezési eszközök</b>			
Megrendelő:	<b>MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b> 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. tel.: (36-56) 551-900; honlap: www.mezotur.hu			
Generál tervező:	<b>PLANNER-T Kft.</b> 1016 Budapest, Naphegy utca 26. tel: (36-1)-212-09-55; fax: (36-1) 201-46-92 e-mail: planner.t@upcmail.hu	Szakági tervező cég: <b>KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft.</b> 1016 Budapest, Naphegy utca 26. tel: (36-1)-489-03-65; e-mail: kozmu@kesztervezo.hu		
Munkarész:	<b>ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT</b>			
Tervlap címe:	<b>VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS A TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETEN</b>			
Felelős szakági tervezők:	Bíró Előd Bíró Szabolcs Csáman-Takács Judit Hanczár Gábor Herczik Eszter	Ordog-Báke Agnes Szőcs Zoltán Bálint Tóth Árpád Tóth Dámonkos Tóth Gábor Ziman Gergely	Méretarány: M= 1:60 000 Dátum: 2022. június	Tervei: <b>KM-F5-II.</b>