



Mezőtúr

új településrendezési eszközök

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

Közmű- és elektronikus hírközlés
alátámasztó javaslat

Villamosenergia ellátás

Jelmagyarázat

	400 kV-os nagyfeszültségű villamosenergia átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 40-40 m-es biztonsági övezettel
	132 kV-os nagyfeszültségű villamosenergia főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezettel
	22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (külterületen)
	22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1m-es biztonsági övezettel
	22/0,4 kV-os transzformátor
	változással érintett, közműellátást igénylő terület



Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Munka megnevezése:	MEZŐTÚR új településrendezési eszközök		
Megrendelő:	MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. tel: (36-56) 551-900; honlap: www.mezotur.hu		
Generál tervező:	PLANNER-T Kft. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. tel: (36-1)-212-09-55; fax: (36-1) 201-46-92 e-mail: planner.t@upcmail.hu	Szakági tervező cég: KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. tel: (36-1)-489-03-65; e-mail: kozmu@kesztervezo.hu	
Munkarész:	ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT		
Tervlap címe:	VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS		Méretarány: M= 1:12 000 Dátum: 2022. június
Felkészítő szakági tervezők:	Bíró Attila MK: 01-2456, Tv-T, Te-T, Th-T Herczák Zsoltné MK: 01-2418, Tv-T, Te-T, Th-T	Tervezők: Bíró Eklod Bíró Szabolcs Czama-Takács Judit Herczák Gábor Herczák Eszter	
Tervjel:	KM-F5-I.		